



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych oraz central wentylacyjnych usytuowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**PYTANIE 1** W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz central wentylacyjnych, prosiłabym o informację o modelach central oraz zestawieniu filtrów, oraz o podanie modelu agregatu wody lodowej.

**ODPOWIEDŹ:** Zestawienie central wentylacyjnych wraz z filtrami zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy - Wykaz urządzeń klimatyzujących stan na 23.02.2024 rok. Zamawiający nie posiada informacji na temat filtrów centrali wentylacyjnej w Sterylizacji.

Model agregatu wody lodowej w centrali wentylacyjnej OITiA: typ AN2007A o mocy Qch=40 kW wyposażony w moduł hydrauliczny ustawiony na dachu budynku.

ZATWIERDZA

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
Paweł Błasiak