



- UWAGA:
- NA ISTNIEJĄCYM WODOCIĄGU ZAŁOŻYĆ RURĘ OSŁONOWĄ (STAŁOWĄ LUB PVC) O DŁUGOŚCI OK. 3m I ŚREDNICY WIĘKSZEJ O 2 DYMENSJE OD PRZEWODU ISTNIEJĄCEGO
 - NA ISTNIEJĄCYM KABLU ELEKTRYCZNYM ZAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ TYPU AROT

- LEGENDA:
- 1

Projektowany zbiornik kriogeniczny VT11
- 2

Projektowana parownica atmosferyczna SG70
- 3

Panel redukcji
- GRANICA OPRACOWANIA
- OGRODZENIE TERENU Z BRAMĄ O WYM. 2,0x2,0m
- PROJEKTOWANY FUNDAMENT
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektowała	MGR INŻ. ARCH. TERESA ZAJĄC	architektoniczna	26/SLOKK/2012/II	03.2021	
Projektował	MGR INŻ. ZOŁIA WACH	konstrukcyjno -budowlana	256/85		
Opracowała	MGR INŻ. ARCH. TERESA ZAJĄC				
Inwestor WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH				Skala 1:250	Branża architektura
Nazwa i adres obiektu budowlanego INSTALACJA CIEKŁEGO TLENU NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOŁONEGO PRZY UL. RYBICKIEGO 1 W SKIERNIEWICACH				Etap PW	Nr rysunku Z-01
				Nr projektu	06/2021

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2+3

ARCHITEKTURA

2+3 ARCHITEKTURA S.C. T. ZAJĄC, G. RACZEK, M. WACH

biuro: 40-310 Katowice, ul. Stacyjna 4/2
tel/fax: 32 557 67 60
e-mail: 2plus3architekt@2plus3architekt.pl

Rozwiązania zawarte w niniejszym rysunku stanowią wyłączną własność 2+3 ARCHITEKTURA S.C. Prawa autorskie zastrzeżone.