



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.40A /2021

Skierniewice, 09.04.2021 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019):na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1: W formularzu ofertowym w poz. 2 i 3 jest mowa o konieczności przeglądu centrali ISP. Prosimy o informację co to za centrala i do czego służy.

Odpowiedź: W formularzu ofertowym w poz. 2 i 3 jest mowa o przeglądzie instalacji sygnalizacyjnej pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania, która składa się między innymi z centrali firmy Bosch.

Pytanie 2: W formularzu ofertowym w poz. 2 jest mowa o systemie DSO: Prosimy o informacje jakiego producenta jest to system oraz o przesłanie specyfikacji systemu.

Odpowiedź: Producent DSO to Merawex ZDSO 400-D. Specyfikacja do wglądu po wcześniejszym kontakcie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

ZATWIERDZA

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice, Polska

centrala (46) 834-07-00
dyrekcja (46) 834-07-50
faks (46) 834-08-23
NIP 836-10-81-857
REGON 000657119

konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A., I Oddział w Skierniewicach
03 1500 1689 1216 8001 6582 0000
e-mail: sekretariat@wsz-skier.pl
www. www.szpitalskierniewice.pl